

הערות

לוח חשמל בעל דרגת אטימות לפחות
IP65

הלוח יהיה בעל יכולת נעילה עם מפתח

על הלוח לעמוד בתקן
IEC-61439-2

כל הציוד המותקן בלוח יהיה בעל תקן ישראלי

על הקבלן המבצע לצרף תוכנית
AS-MADE

כולל את מקור הזינה

יש לוודא שמקור הזינה מאופס

להחלטת המזמין - ניתן לוותר על שעון שבת

כיכר
תפילת חנה

1

דף מספר

2

מתוך

עריית נתיבות אגף שפ"ע

שם המזמין

כיכר תפילת חנה

שם הפרויקט

101-3 לוח חשמל לתאורה

התוכנית

101

מס' עבודה

נמרוד גולד

נייד 054-4477312

מייל Nimgo68@gmail.com

E-N-G הנדסת חשמל

ייעוץ ותכנון מתקני חשמל ותקשורת

נמרוד גולד

