



מבט א'  
קני"מ 12.5

**הערות**

1. בחירת תא לפי קוטר מגוף

תמיכה למגוף	Ø150 עם מכסה Ø60	Ø125 עם מכסה Ø60	קוטר תא מגוף טריז
✓		✓	Ø10"-Ø14"
✓	✓		Ø16"-Ø20"

- מכסה שיותקן בכביש יהיה ממין D.400. לתאים ממוקמים במידרכה יותקן מכסה ממין B.125.
- עם כל 5 מגופים תסופק ידית פתיחה באורך 1.5 מטר מתאימה להפעלת גלגל פתיחה עם 3 נקודות אחיזה.
- עומק התקנת המגוף יהיה 1.3 מטר מקודקוד הצינור עד פני פיתוח אלא אם צויין אחרת.

מוסקוביץ מיכאל מהנדסים ויועצים  
 טל' 08-6498649  
 פקס 08-6498649  
 Email: michmosk@gmail.com  
 רח' נויפלד 8, באר שבע 84831

קני"מ 1:25	שם עבודה	שכונת מעלות הנחל מערכות מים, ביוב וקולחים להשקיה
	שם מזמין	תאגיד אזורי למים וביוב מי אשקלון בע"מ/עיריית נתיבות
	שם תוכנית	תא מגוף מים בקוטר 125-150 ס"מ בצינור פוליאטילן מצולב
	מס' תוכנית	2023/119/S7a2

לעיון תאריך  
 למכרז 28.05.23  
 לאישור תאריך  
 לביצוע תאריך