		תמרה
		אדריכל
		אדריכל נוף
		מתכנן
		יועץ מא
		יועץ אלקטרוניקה
		קונסולטנט
		יועץ בטיחות
		מאדגנו

מקרא



סוג תחנה	כמות מצמים	עליל מבנה	יחי דיור	מס' מלכ"ר	מס' חוסמה	חלקה
01	3.7K	11.5x4.5	275		301196050	
02	3.7K	11.5x4.5	144	מעונות	301196051	2038
03	3.7K	11.5x4.5	160		301196052	2038
04	3.7K	11.5x4.5	160		301196053	2004
05	3.7K	11.5x4.5	154		301196060	2004
06	3.7K	7.5x4.5	55	מעונות	301196070	2003
07	3.7K	11.5x4.5	60	מעונות	301196058	2000
08	3.7K	11.5x4.5	55		301196075	2001
09	3.7K	11.5x4.5	111	מעונות	301196076	2001
10	3.7K	11.5x4.5	144	מעונות	301196061	2002
11	3.7K	11.5x4.5	40			
12	3.7K	11.5x4.5	176			
13	3.7K	11.5x4.5	32	מעונות		
14	3.7K	11.5x4.5	260			

מקרא:

1343	מבנה קשישים וסיעוד החדר בחישוס עם חדר רחצה בשמן בודקף חדר מרפא בחתם ו מ'
	תואר חשמל מ.מ בעמק -1.5m
	כיסוי/ציאה מחדר מרפא
	תואר חשמל מ.מ בעמק -0.8m
	תואר חשמל אבב
	שרוול מגיבור PVC קוטר 3x4"
	שרוול מגיבור PVC קוטר 3x4"
	שחוח מעבר בכביש 400 עם מכסה מחסת
	גליל חשמל ראשי



מקרא:

	ציור ינקו 4x60 עבור ביוב
	ציור ינקו 3x50 עבור ביוב לחנויות
	שרוול מגיבור PVC קוטר 4x4"/2x4" מים שבי
	שחוח מעבר בכביש 400 עם מכסה מחסת עבור גז
	שחוח מעבר בכביש 400 עם מכסה מחסת עבור בק
	ציור ינקו 4x60 עבור קוטר פרוזר
	ציור ינקו 3x50 עבור קוטר מחנויות
	שרוול מגיבור PVC קוטר 4x4" מים שבי
	תא ביבוי
	תא ביבוי יציאה מאוזן אבא

עידכונים

שינוי מס'	תיאור השינוי	תאריך
01.	עדכון לביצוע	06.09.23
02.		
03.		
04.		
05.		
06.		
07.		

אריאל מלכה מהנדסים בע"מ
יועץ, תכנון ופיקוח מערכות חשמל
E-mail: ariel@arielmalka1.com
Fax : 09-7661394 | Tel : 077-9300818 ; 050-8334399
אתר: www.arielmalka1.com

בעיון: ☐ למסרה: ☐ לביצוע: ☒

תאריך: 30.01.2023

שרטט: אוכלה | תכנן: אריאל | ביקר: אריאל

פרויקט מס: 826/2 שם הפרוייקט: **מעלות הנחל-נחיבות**

תוכנית מס: 007 תוכן הגיליון: **תכנית חשמל ותקשורת גיליון 6**

מהדורה: 1 | גיליון מס: 1 | קנ"מ: 1:500

גשר עילי מוצע
3.00 מ' רוחב

Scale 1:500