תמצה	
אדריכל	
אדריכל פנים	
מחמ"ד	
יועץ תא.	
יועץ אקוסטי	
קונסולטנט	
יועץ בטיחות	
מעודנו	

מקרא

מספר מלבנים	מס' הזמנה	מרבעון	מגרש
1	301190513	25	2038
			2008
			2010
3	301190466	43	2010
4	301190543	52	2005
5	301190560	230	2003
6	301190570	219	2025
7	301190558	105	2000
8	301190573	156	2001
9	301190576	156	2001
10	301190583	39	2002

מקרא:

- עמוד תאורה קטר 10 מ' מפלדה מגולוון בגמר NAVION
- עמוד תאורה קטר 8 מ' מפלדה מגולוון בגמר NAVION
- עמוד תאורה קטר 5 מ' מפלדה מגולוון בגמר NAVION
- עמוד תאורה קטר 6.8 מ' מפלדה מגולוון בגמר NAVION
  המאיר עם גת בגובה 5.5 מ'
- כבל חח"ע קטרים 4x150+1x95+1x50 XLPE-N2XY-0/1 kV
  מתוצרת בצינור פרשנדל קוטר 75 מ"מ
- 1x160 שחור לכבלור
  ובתחבול מתיך מתוצרת 35 מ"מ
  בחיבורים מוקם פיס 5 מ' כולל פרים מיתון חיצוני
- כבל חח"ע עבור מצלמות 3x60
- צינור מגיבור PVC קוטר 2x4" מ"מ שבע
  דופן 6.4 מ"מ בתוכו בכיתון
  עם מתלי תאורה 50x5 מ"מ בגוטבר.
- שרוח מבנר בבנים 60 עם מכסה מחסת
- שרוח מבנר בבנים 60 עם מכסה מחסת עבור מצלמות
- שרוח מבנר בבנים 100 עם מכסה מחסת מרובייתית
- שרוח הארקה בקוטר 60 מ"מ עם אלקטרודות הארקה
  מתוצרת ערלים ת"ש.
- מצלמה עבור ראש פרס.
- מרכזית תאורה

הערות לקבלן

1. מיקום סופי של עמודי התאורה באישור המודד בלבד.
2. מיקום סופי של מרכזיית המאור באישור המודד בלבד.
3. יש לסמן מיקום ב.ת לפני הביצוע.
4. יש לקבל אישור לגופי התאורה , מצופים ושאר צ"ר.
5. יש לשמור על מרחק בין 5 ל מטר / 5 מטר מרשת חברה המספק.
6. עמוד שמסומן כפיקוח הוא תקין עבור לסחסר הפדיה ולקבל אישור
7. בגמר העבודה יש להפיג תכנית AS-MADE

עידכונים

שינוי מס'	תיאור השינוי	תאריך
01.	עדכון	06.09.23
02.	עדכון למצלמות	12.09.23
03.	עדכון לביצוע	28.09.23
04.		
05.		
06.		
07.		

אריאל מלכה מהנדסים בע"מ
יועצי, תכנון ופיקוח מערכות חשמל
E-mail: ariel@arielmalka1.com
Fax : 09-7661394 | Tel : 077-9300818 ; 050-8334399
אתר: www.arielmalka1.com

לעיון: ☐ למכרז: ☒ לביצוע: ☐

תאריך: 30.01.2023

שרטט: אונגה	תכנן: אריאל	ביקר: אריאל

פרויקט מס: 826/2	שם הפרויקט: מעלות הנחל-נתיבות
תוכנית מס: 017	תוכן הגיליון: תכנית תאורה ומצלמות גיליון 5

מהדורה: 3 | גיליון מס: 1 | קנ"מ: 1:500