תמרה	
אדריכל	
אדריכל נוף	
מהנדס	
יועץ מא	
יועץ אלומתריה	
קונסולטנט	
יועץ בטיחות	
מאד"נ	

מקרא



מס' מרכזית	מס' תוכנית
301/06010	1
301/06013	2
301/06043	3
301/06042	4
301/06076	5
301/06058	6
301/06078	7
301/06079	8
301/06063	9
	10

מקרא:

- עמוד תאורה סדרי מס מ' מפלדה מגולוון גת NAVIGON
- עמוד תאורה סדרי 8 מ' מפלדה מגולוון גת NAVIGON
- עמוד תאורה סדרי 6 מ' מפלדה מגולוון גת NAVIGON
- עמוד תאורה סדרי 6 מ' מפלדה מגולוון גת NAVIGON משולב עם גת בגובה 5 מ'
- כבל חח"ל קרקעי 4x95+1x50+1x95 5x6 XZZY משולב בצינור פרשנר קוטר 75 מ"מ
- 2x150 עמוד כבישה רגיש בנמסגרל מלבן ומחומם 36 מ"מ בחשיבה עמוק 6.0 מ' כולל מים מיזון חיצוי
- שרוול מקצוי 2x4" קוטר מים עבי דופן 6.4 מ"מ בתעבר הכביש עם מחיץ ראשי 360x מחוה בטיבוע.
- שחות מבנר כבלים 400 עם מכסה מחוה
- שחות הארקה בקצה 60 מ"מ עם אלומינרות הארקה מתחשוה שילוט הדגר
- מרכזית תאורה

הערות לקבלן

1. מיקום סופי של עמודי התאורה באישור המודד בלבד.
2. מיקום סופי של מרכזיות הסאוד באישור המודד בלבד.
3. יש לתמוך פיטום ע.ת. לפני הביצוע
4. יש לקבל אישור לעוד תאורה... בעמדים ושאר צידים
5. יש בעמוד עד מרחק של 5 מ' מבנה / זרוע מרשם חברה החשמל
6. עמוד ממסמוח לפדיון וזוא חכון עבור למתמר הערייה הלבנו אישור
7. בגמר העבודה יש להציג תכנית AS-MADE

עידכונים

שינוי מס'	תיאור השינוי	תאריך
.01	עדכון לביצוע	06.08.23
.02		
.03		
.04		
.05		
.06		
.07		

אריאל מלכה מהנדסים בע"מ
יועץ, תכנון ופיקוח מערכות חשמל
E-mail: ariel@arielmalka1.com
Fax : 09-7661394 Tel : 077-9300818 ; 050-8334399
אתר: www.arielmalka1.com

בעיון: ☐ למסרה: ☐ לביצוע: ☒

תאריך: 30.01.2023

שרטט: אוכלה | תכנן: אריאל | ביקר: אריאל

פרויקט מס: 826/2 שם הפרוייקט: **מעלות הנחל-נחיבות**

תוכנית מס: 020 תוכן הגיליון: **תכנית תאורה גיליון 8**

מהדורה: 1 | גיליון מס: 1 | קנ"מ: 1:500

Scale 1:500

Meter 10 0 10 20 30 40 50 Meter

גשר עילי מוצע
3.00 מ' רוחב

מסחר
ותעסוקה

תיירות

108P

יסודי 24 כיתות

מעון 4 כיתות

מתנ"ס וב"כ

אלמנט הסתרה

רח' מלכה