		חתימה
		אדריכל
		אדריכל מנס
		מחשן
		יועץ פא
		יועץ אינסטלציה
		טופוגרפ
		יועץ בטיחות
		משרדנו

מקרא



מס' מרכזיה	מס' תחנה
301/90513	1
301/90517	2
301/90501	3
301/90512	4
301/90506	5
301/90516	6
301/90508	7
301/90515	8
301/90509	9
301/90503	10

מקרא:

- עמוד תאורה סדר מ מ מ מפלדה מגולבן בגובה 9 מ' NAVION
- עמוד תאורה סדר פ מ מ מפלדה מגולבן בגובה 9 מ' NAVION
- עמוד תאורה סדר פ מ מ מפלדה מגולבן בגובה 9 מ' NAVION
- עמוד תאורה סדר פ מ מ מפלדה מגולבן בגובה 9 מ' NAVION משולב עם גג בגובה 5 מ'
- כבל חח"ע מרוגל 4x95+4T5+1x50Cu+1x95 5x6 מתאים בצינור שרשורי קוטר 75 מ"מ 3x95 עמוד בקצה הרוגע בגובה 55 מ"מ ובמסביב מלילן נחושת 55 מ"מ בחפירה פנוי פס מ' מעל מרחק הדיבר
- שרוול מקיבוי PVC קוטר 2x4" מ"מ עבי דופן 6.4 מ"מ בתעבר בכביש עם מליך ראשה 360 מחוז בטרקס
- שוחת חיבור בכלים 400 עם מכסה מתכת
- שוחה תאורה בקוטר 60 מ"מ עם אלומינדות תאורה מתחשת שקולים תיגר
- מרכזת תאורה

הערות לקבלן

1. מיקום סופי של עמוד התאורה באישור המהנדס בלבד.
2. מיקום סופי של מרכזיית המאור באישור המהנדס בלבד.
3. יש לתמוך פיסום ע.ת לפני הביצוע
4. יש לקבל אישור רועי התאורה, בעמוס ושאר צידדים
5. יש קשור עד מרחק קבל 5 מ' מעבד / זיוג מרשם תברת החשמל
6. עמוד מסמסמס לסירוק הוא תכון קבוד לסמוך הפירה תקבל אישור
7. בנוסף הבנהיה יש להציג תכנית AS-MADE

עידכונים

שינוי מס'	תיאור השינוי	תאריך
.01	עדכון לביצוע	06.09.23
.02		
.03		
.04		
.05		
.06		
.07		

אריאל מלכה מהנדסים בע"מ
יועצי תכנון ופיקוח מערכות חשמל
E-mail: ariel@arielmalka1.com
Fax : 09-7661394 | Tel : 077-9300818 ; 050-8334399
אתר: www.arielmalka1.com

לעיון: ☐ למכרז: ☐ לביצוע: ☒

תאריך: 30.01.2023

שרטט: אולגה	תכנן: אריאל
ביקר: אריאל	

פרויקט מס: 826/2 שם הפרויקט: **מעלות הנחל-נתיבות**

תוכנית מס: 016 תוכן הגיליון: **תכנית תאורה גיליון 4**

מהדורה: 1 | גיליון מס: 1 | קנ"מ: 1:500