		תמצה
		אדריכל
		אדריכל נופ
		מתכ
		יועץ מא
		יועץ אלומנרגיה
		קונסטרוקטור
		יועץ בטיחות
		מעריכ

מקרא



מס' מרכזיה	מס' תחנה
301/06/01	1
301/06/02	2
301/06/03	3
301/06/04	4
301/06/05	5
301/06/06	6
301/06/07	7
301/06/08	8
301/06/09	9
301/06/10	10

מקרא:

- עמוד תאורה קוד מ מ' מפלדה מגולוון גובה 9מNAVIGON
- עמוד תאורה קוד מ מ' מפלדה מגולוון גובה 9מNAVIGON
- עמוד תאורה קוד מ מ' מפלדה מגולוון גובה 9מNAVIGON
- עמוד תאורה קוד מ מ' מפלדה מגולוון גובה 9מNAVIGON
  משולב עם גת בגובה 5 מ'
- כבל חח"ל קיר מס' 4*16+1x50+1x6 5x16 NZZY
  משולב בצינור שרשור קוטר 75 מ"מ
- 2x40 מ"מ שרוב קבוצה רגיש
  ובמקביל מליך ותוספת 55 מ"מ
  בחפירה פנוי ע"פ כולל מרזן מיזון ויקור
- פרוטה מקומי 2x6 קוטר מ"מ מים שבי
  דוקן 8.4 מ"מ בתעבור בבטון
  עם מליך ואטיה 360מ מוזה בטרנט.
- שוחת חיבור בכיסוי 400 עם מכסה מחבת
- שוחת תאורה בקוטר 60 מ"מים עם אטומדוחת ואטיה
  מכוסות ושלוים ויקור
- מרכזית תאורה

הערות לקבלן

א. מיקום סופי של עמודי התאורה באישור המפקח בלבד.
ב. מיקום סופי של מרכזיות הפאוור באישור המפקח בלבד.
ג. יש לסמן מיקום גת לפני הביצוע.
ד. יש לקבל אישור לעוד התאורה., בעמוד ושאר צידדים
ה. יש בעמוד עד מרחק עמ' ה מ' מעמוד / דוגם מרשם תברה החשמל.
ו. עמוד מסומנת כפרוק הוא תכון עבור המתקר הנדיה הלבל אישור
ז. בגמר העבודה יש להציג תכנית AS-MADE

עידכונים

עדכון מס'	תיאור השינוי	תאריך
.01	עדכון הביצוע	06.06.23
.02		
.03		
.04		
.05		
.06		
.07		

אריאל מלכה מהנדסים בע"מ
יועץ, תכנון ופיקוח מערכות חשמל
E-mail: ariel@arielmalka1.com
Fax : 09-7661394 Tel : 077-9300818 ; 050-8334399
אתר: www.arielmalka1.com

בעיון: ☐ למכרז: ☐ לביצוע: ☒

תאריך: 30.01.2023

שרטט: אולגה	תכנן: אריאל	ביקר: אריאל

פרויקט מס: 826/2 שם הפרוייקט: **מעלות הנחל-נחיבות**

תוכנית מס: 019 תוכן הגיליון: **תכנית תאורה גיליון 7**

מהדורה: 1 גיליון מס: 1 קנ"מ: 1:500

Scale 1:500