



יום שני כ"ט אדר ב תשפ"ד
08 אפריל 2024

לכל מאן דבעי,

הנדון: פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה
מכרזים פומביים מס' 15/2024 14/2024 ביצוע עבודות לבניית מבנה טיפת חלב
מכרזים פומביים מס' 16/2024, 17/2024, 18/2024, 19/2024, 20/2024, 21/2024 – ביצוע עבודות בניית אשכולות גנים

בהמשך לפרסומים של המכרזים שבנדון (להלן: "המכרזים") מפרסמת בזאת עיריית נתיבות (להלן: "העירייה") מענה לשאלות הבהרה שהופנו ביחס לכל המכרזים שבנדון.

שאלה/ פנייה	תשובת/ התייחסות העירייה
בתנאי תשלום צוין כי תשלום במסירה יהיה 10% ואז עוד 5% בקבלת טופס 4 – אנו מבקשים ש5% במסירה ישולמו בתשלומים לפני המסירה. (נהוג לשחרר לקבלן בעת מסירת המבנה כ- 95%)	הבקשה נדחית
ביחס למכרזי בניית הגנים - עפ"י התכנון הקבלן אמור לבנות מרפסות עבור הגנים – האם נדרש ביצוע ריצוף על המרפסות? מה סוג הריצוף הנדרש? והכין התמחור של האמור מופיע?	נדרש ריצוף במרפסות. בכל השטח בו אמור להיות על גביו דשא סנטטי זה ניתן להשתמש בריצוף סוג ב' בשטח הגלוי הריצוף יהיה כמו בגן עצמו.
ביחס למכרזי בניית הגנים - ככל שמקימים מתקני משחק על המרפסות יש לקחת בחשבון כי ארגזי החול סותמים את הניקוזים במהלך החורף וגורמים לנזילות, האם ניתן ביטוי בתכנון האמור?	ניתן לכך ביטוי בתכנון

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להגישו יחד עם ההצעה חתום כדין בכל אחד מעמודיו.

עיריית נתיבות

עמוד 1 מתוך 1