



מסמך הבהרות מספר 1

מכרז מס' 35/2026 לתכנון והקמה של מתחם ג'ימבורי בעיר נתיבות

1. מצ"ב מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו.

2. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/ייתחושו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש ;

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלוונטיים	נוסח שאלה	הבהרה מטעם המועצה
1.		נדרש לקבל אישור קונסטרוקטור בעבור כושר ההעמסה למ"ר לגלריה.	בסעיף 11 למענה לשאלות הבהרה פירטתם את נתוני כושר ההעמסה לגלריה – הנתונים אינם ברורים ואנו מבקשים הבהרה. מה המשקל הנוסף למטר רבוע שניתן להעמיס על הגלריה?	מובהר, כי המשקל למטר רבוע שניתן להעמיס בגלריה הינו כדלקמן: Live load: 20 kg/m2 Dead: 300 kg/m2.
2.			בסעיף 17 למענה לשאלות הבהרה ציינתם שקיימים עוד 4 חדרים. אנא ציינו על התוכנית באילו חדרים מדובר.	החדרים מפורטים בתוכנית ריצוף קומת קרקע.
3.		סעיף 8.1 עמוד 41	בסעיף 6 למענה לשאלות הבהרה נרשם, כי האחריות כוללת גם ונדליוס. נראה, כי נפלה טעות שכן לא ניתן לבטח ונדליוס.	מובהר, כי מקרי ונדליוס לא יכללו במסגרת שירותי האחריות שיינתנו על ידי הזוכה.