



מסמך הבהרות מספר 3

מכרז מס' 35/2026 לתכנון והקמה של מתחם ג'ימבורי בעיר נתיבות

1. מצ"ב מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו.

2. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/ייתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש;

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלוונטיים	נוסח שאלה	הבהרה מטעם המועצה
1.		נדרש לקבל אישור קונסטרוקטור בעבור כושר ההעמסה למ"ר לגלריה.	בסעיף 11 למענה לשאלות הבהרה פירטתם את נתוני כושר ההעמסה לגלריה – הנתונים אינם ברורים ואנו מבקשים הבהרה. מה המשקל הנוסף למטר רבוע שניתן להעמיס על הגלריה?	מובהר, כי בתשובה שניתנה במסמך ההבהרות מיום 29.6.26 נפלה טעות סופר וכי המשקל למטר רבוע שניתן להעמיס בגלריה הינו כדלקמן: Live load: 200 kg/m2 Dead: 300 kg/m2.
2.			בסעיף 17 למענה לשאלות הבהרה ציינתם שקיימים עוד 4 חדרים. אנא ציינו על התוכנית באילו חדרים מדובר.	ארבעת החדרים הנוספים הינם החדרים המסומנים ב - X בתשריט המצורף למסמך זה.

29.04.26	תאריך:
הוצאה	מסמך

AND ALTHOUGH:

מספר	תאריך	שם	מספר
✓			

EDIT ABU



Architect
Sternfeld
אבי שטרנפלד אדריכלים
רח' שמירה אימבר 9 קריית אונו
03-5356024
avi@sternfeld.com

מדינה:	ישראל
שם מלא:	מילך דוד רונל

[illegible][illegible]